



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/20

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/20 – REGISTRO DE PREÇOS

Onde lê-se: Características Elétricas: As luminárias serão alimentadas a dois condutores, fase e neutro, com d.d.p. de 220 V, sem condutor de proteção, com frequência de trabalho de 60 Hz. Os equipamentos deverão ser próprios para operação sem aterramento.

Leia-se:

Das Características Elétricas: As luminárias serão alimentadas com fase, neutro e terra, com d.d.p. de 220 V, com frequência de trabalho de 60 Hz. Os equipamentos deverão ser próprios para operação com aterramento.